

allegato:

Linee guida degli Anestesisti Ospedalieri Italiani

recepiscono:

il DPR 14 gennaio 1997 (requisiti minimi strutture sanitarie)

il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (sicurezza antincendio)

Circolare del Ministero della Sanità (1989)

Requisiti Tecnici delle sale operatorie:

È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e seminterrati.

Le nuove sale operatorie della Santa Rita, costruite nel 2002, sono in locali chiusi nel primo piano sotterraneo. L'emodinamica è situata nel secondo sotterraneo.

In altre parole quasi tutti i pazienti immobilizzati o con difficoltà di movimento si trovano sottoterra.

Zona di preparazione dei pazienti: 1 letto per ogni sala operatoria.

Nella Santa Rita dovrebbero esserci otto letti, uno per sala operatoria. Non ci sono.

Zona risveglio: 1 letto per ogni sala operatoria.

Nella Santa Rita dovrebbero esserci otto letti, uno per sala operatoria. Non ci sono.

Inoltre i pochi letti presenti sono sparpagliate in varie camerette, rendendo più difficile il controllo costante delle condizioni dei pazienti operati o da operare.

I corridoi devono essere larghi almeno due metri.

I corridoi delle sale operatorie della Santa Rita non corrispondono a questo requisito.

I percorsi dello sporco (materiale e personale non sterile) e del pulito (materiale e personale sterile) devono essere separati.

Rispetto a quanto approvato dal Comune nel 2003 il progetto è stato migliorato, ma i percorsi non sono perfettamente separati e si sovrappongono in almeno un tratto.

Dimensioni minime delle sale operatorie adibite a chirurgia generale:

36 metri quadri (DPR 27/6/86 - DM 5/8/87) con pareti di almeno 6 metri per 6 metri

solo **una** sala operatoria della Santa Rita corrisponde a queste dimensioni minime, e può quindi essere adibita a chirurgia generale.

Comitato contro l'Elefante